



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1. тел. (846) 260 37 97, факс 260 37 99
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 63.СЦ.06.577.П.002136.04.09

от 27 апреля 2009 года

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

**Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное с антистатическим эффектом –
линолеум ПВХ с антистатическим эффектом типа «ACCZENT MINERAL AS»
(«АКЦЕНТ МИНЕРАЛ АС»)**

изготовленная в соответствии

Технические условия ТУ 5771-021-54031669-2009 «Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное с антистатическим эффектом – линолеум ПВХ с антистатическим эффектом», рецептура к ТУ, технологическая документация **соответствует (не соответствует)** санитарным правилам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности». ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Организация-изготовитель

ЗАО «ТАРКЕТТ»
446100, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, дом 1.

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО «ТАРКЕТТ»
446100, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, дом 1.

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол №0846 от 23.04.2009 г. испытательной лаборатории Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №05/1274 от 24.04.2009 г. являющиеся неотъемлемой частью санитарно-эпидемиологического заключения.

№ 2451016

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция химических веществ в модельную воздушную среду:

2-этилгексанол	не более	0,15 мг/м ³
Этанол	не более	5,0 мг/м ³
Изопропанол	не более	0,6 мг/м ³
Винилхлорид	не более	0,01 мг/м ³
Бензол	не более	0,1 мг/м ³
Толуол	не более	0,6 мг/м ³
Ксилол	не более	0,2 мг/м ³
Изопропилбензол	не более	0,014 мг/м ³
Диоктилфталат	не более	0,02 мг/м ³
Дихлорметан	не более	8,8 мг/м ³
Тетрахлорметан	не более	0,7 мг/м ³
1, 3, 5-Триметилбензол	не более	0,1 мг/м ³
Фенол	не более	0,003 мг/м ³
Дибутилфталат	не более	0,1 мг/м ³
Запах	Не более	2 Балла
Класс опасности	IV класс опасности	по ГОСТ 12.1.007-76
DL ₅₀ в/ж, мыши-самки. Водная вытяжка в соотношении 1:3 при t+37°C 24 часа.		

Область применения:

для устройства полов в помещениях с чувствительной электронной аппаратурой, а также в помещениях для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с НТД и рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес или его товарный знак, наименование продукции и номер настоящих технических условий, гарантийный срок хранения, сведения о хранении, транспортировании, применении, манипуляционный знак «Бережь от влаги» и предупредительная надпись «Не бросать», знак пожарной безопасности, штрих-код международной системы GSI, тип, буквенное обозначение не кондиции - NK, ширина, партия (Batch), серия (Series), класс качества, количество м² в рулоне, масса рулона (кг), линейные размеры, номер рулона (Roll number), площадь, штамп ОТК, дата изготовления, информация о сертификации, пожарно-технические характеристики.

Заключение действительно до

27 апреля 2014 года

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

