

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-УА.ПБ04.В.00710
(номер сертификата соответствия)

ТР 0655049
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место нахождения заявителя) Закрытое акционерное общество "Таркетт Рус". Адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57. ОГРН: 1027739892730. Телефон (495)775-37-37, факс (495)660-70-55.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место нахождения изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью "ТАРКЕТТ ВИНИСИН" (ООО "ТАРКЕТТ ВИНИСИН"). Адрес: 77300, Ивано-Франковская область, г. Калущ, ул. Промышленная, д.10. Украина. Телефон (03472) 2-50-86. факс (03472) 2-50-86.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ФГОУ ВПО Академия ГПС МЧС России, 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 14.04.2010г. Центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности в РФ.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Напольное покрытие ПВХ (поливинилхлоридное гетерогенное) коллекции "Omnisports Speed" толщиной 3,5 мм, "Omnisports Reference" толщиной 6,5 мм, "Omnisports Excel" толщиной 8,3 мм. Выпускаемое по ДСТУ Б В.2.7-21-95 "Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы. Технические условия", с изменениями от 19.12.2000 года № 4/2-487.

код ОК 005 (ОКП)
57 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ статья 13) (см. Приложение ТР 0251866)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3918 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ (наименование и место нахождения испытательной лаборатории) Отчет по сертификационным испытаниям № 35/СТР-2011 от 11.04.2011 г., ИЦ "Антип" ООО "ИИФ "Антип", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИИ13 от 25.08.2010г. (129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4). Протокол сертификационных испытаний № 081-СС от 30.03.2011 г., ИЦ "ТНБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИИ14 от 25.08.2010 г. (МО, г. Сергиев-посад, Московское шоссе, 25). Акт анализа состояния производства № 534/535-ТР-СО/ВМ/ЛОП от 08.04.2011 г., ОС Академия ГПС МЧС России, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ04 от 14.04.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (наименование документов) Техническая документация Изготовителя.

(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.10.2011 по 14.04.2013

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков
Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

М.С. Янговская
М.С. Янговская



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-УА.ПБ04.В.00710 (обязательная сертификация)

ТР **0251866**
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытания на горючесть.	Группа горючести Г2
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожаных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Умеренногорючие (Г2)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нерапространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Серков
Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Янговская
М.С. Янговская